

WPK.261.4.2020

Jelen 25.08.2020 r.

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania


W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu wraz z wiatą – etap II” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę o szczegółowe przedstawienie przekroju ścian w budynku sanitarnym,
2. Proszę o określenie rodzaju drzwi i okien,
3. Czy zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji budynku sanitarnego prefabrykowanego na budynek o konstrukcji szkieletowej drewnianej

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi stanowiącą załącznik nr 1.

DYREKTOR
Welskiego Parku Krajobrazowego

mgr inż. Krzysztof Głowczyński





PSBUD
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński
Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz 4
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Grudziądz, dnia 25.08.2020 r.

Welski Park Krajobrazowy

ODPOWIEDŹ DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERENTA

Dotyczy: Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego z budową wiaty – etap II.

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do pytania zadanego przez oferenta informuję, iż istnieje możliwość wprowadzenia zmiany konstrukcji kontenera socjalnego (obecna konstrukcja – prefabrykowany kontener) na konstrukcję szkieletową – drewnianą (szkielet drewniany + ocieplenie wełną mineralną wewnątrz szkieletu + warstwa zewnętrzna w postaci deskowania + wykończenie wewnętrznne – płyta G-K wodoodporna + płytki ceramiczne / malowanie).

Należy zaznaczyć jednak, iż wykonawca prac zobligowany będzie do stworzenia dokumentacji projektowej takiego zamiennego budynku socjalnego w własnym zakresie i na własny koszt.

Co do kwestii doprecyzowania parametrów stolarki okiennej i drzwiowej, podaję parametry ww. elementów stolarki:

- stolarka okienna – PCV min. 5 komorowe, szklenie 3 – szybowe, kolor stolarki – złoty dąb od zewnątrz, biały od wewnątrz. Parapety wewnętrzne – PCV w kolorze białym, parapety zewnętrzne – blacha powlekana w kolorze brązowym.
- Współczynnik przenikania dla całego okna – $U_{max} < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- stolarka drzwiowa – drzwi stalowe antywłamaniowe, w kolorze złoty dąb (analogicznie jak okna), zapatrzone w zamek z wkładką patentową oraz kłankę dwustronną. Drzwi posiadać muszą 2 komplety uszczelek oraz próg drzwiowy o wysokości max. 2,0 cm.

Z wyrazami szacunku :

PSBUD

mgr inż. Piotr Świrzyński
86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G
kom. 607 820 777
NIP: 876-205-65/23, Regon: 340166562